

Prívodné potrubie vykurovania - existujúce

Vratné potrubie vykurovania - existujúce

Prívodné potrubie vykurovania - nové

Vratné potrubie vykurovania - nové

Označenie zmeny prierezu potrubia vo výkrese

Označenie priemeru potrubia - (IZ- izolované)

Označenie stupačky

Označenie miestnosti (číslo)

Výpočtová teplota v miestnosti

Nové hygienické doskové vykurovacie teleso KORAD

Dĺžka

Výška

pripojenie z boku

dvojitý bez konvektorov a bez krytu

Priamy termostatický ventil napr. HERZ TS90 bez možnosti prednastavenia / DN s termohlavicou

Priame šróbenie napr. HERZ typ RL-5 s vypúšťaním a s možnosťou prednastavenia prietoku / DN/, stupeň nastavenia

Rebríkové vykurovacie teleso napr. Koralux Rondo klasik

Šírka

Výška

Plasto hliníkové potrubie REHAU typ RAUTITAN STABIL

Izolované

Hrúbka steny

Vonkajší rozmer

Oceľové potrubie z uhlíkovej ocele napr. PRESTABO

Izolované

Hrúbka steny

Vonkajší rozmer

Oceľové potrubie závitové

Vnútorný priemer potrubia

Uchytenie potrubia pod stropom na stropných závesoch

Hodnota a smer spádu potrubia

Doporučené vzdialenosti uchytenia potrubia REHAU

16,2x2,6 - 1 000 mm	25x3,7 - 1 500 mm	40x6 - 2 000 mm
20x2,9 - 1 250 mm	32x4,7 - 2 000 mm	

ČÍSLO PARÉ

ZODP. PROJEKTANT		AUTORI	VYPRACOVAL	<div>Ing. Rastislav Kováč</div> <div>autorizovaný inžinier</div> <div>Mierová 1965/10, 026 01 Dolný Kubín mob. 0918 395 325 rasto.kovac.dk@gmail.com</div>	
Ing. Rastislav Kováč		Ing. Rastislav Kováč	Ing. Rastislav Kováč		
MIESTO STAVBY	DOLNÝ KUBÍN				
INVESTOR	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jágeho - D.Kubín ul. Nemocničná 1944/10				
STAVBA	REKONŠTRUKCIA FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉHO ODDELENIA - BLOK "D"			PROFESIA	VYKUROVANIE
OBJEKT	SO 01- ODDELENIE FRO			FORMÁT	2 x A 4
STUPEŇ	Projekt pre ohlásenie stavby a realizáciu			DÁTUM	03/2023
OBSAH VÝKRESU		Legenda		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				-----	01