


POPIS MIESTNOSTÍ:

Číslo miestn.	Využitie miestnosti:	Prostredie	Osvetlenie (Lx)
D101	chodba	III	150
D102	vyzliekací box	III	200
D103	rtg	III	200
D104	vyzliekací box	III	200
D105	endoskopia	III	200
D106	vyzliekací box	III	200
D107	rtg	III	200
D108	vyzliekací box	III	200
D109	ovládač	III	200
D110	rtg štítkovač	III	200
D111	interná vyšetrovňa	III	200
D112	prípravovňa	III	200
D113	čakáreň	III	200
D114	prípravovňa	III	200
D115	interná vyšetrovňa	III	200

POUŽITÉ ZNAČKY:

Existujúci pôvodný rozvádzač v objekte R4/Pzn



NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN 50Hz 230/400V TN-C (jestvujúca elektroinštalácia v objekte)
3/N/PE 50Hz 230/400V TN-S (po rekonštrukcii jestvujúcej elektroinštalácie)

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PRI PORUCHE PODĽA STN 33 2000-4-41 : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ELEKTROINŠTALÁCIA			Ing. Jaroslav VINARČÍK - ELVIN Vavra Šrobára 1524/4 034 01 Ružomberok IČO: 51306743, DIČ: 1047333870 E-mail: jaroslav.vinarcik@gmail.com	
Hlavný projektant	Zodpovedný projektant	Vypracoval	Stupeň projektu	
Ing. Jaroslav VINARČÍK	Ing. Jaroslav VINARČÍK	Ing. Jaroslav VINARČÍK	Realizačný projekt	
Investor : Dolnooravská NsP MUDr. L. N. Jágeho, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín			Zákazka číslo	Sada číslo
Názov stavby :			20 / 029	
Rekonštrukcia stúpacieho vedenia - Blok "D"			Dátum	
			September 2020	
			Formát	Výkres číslo
Miesto stavby : Dolnooravská NsP MUDr. L. N. Jágeho, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín			3 x A4	
Obsah výkresu : Pôdorys prízemie znížené			Mierka	
			1 : 50	05